

Granulats : GRAVILLON 20/31.5 ROULE LAVE
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Assainissement

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

20 31.5


Aucune référence

	0.063	10	20	22.4	25	28	31.5	40	56	80
Etendue e										
V.S.S.+U										
V.S.S.										
V.S.I.										
V.S.I.-U										

Partie informative
Résultats de production

du 20/01/20 au 21/11/22

	0.063	10	20	22.4	25	28	31.5	40	56	80
Maximum	0.57	2.43	20.56	48.79	83.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	0.35	0.99	9.51	34.49	62.87	86.69	98.02	100.00	100.00	100.00
Minimum	0.18	0.38	3.06	10.91	29.89	68.27	93.02	100.00	100.00	100.00
Ecart-type	0.128	0.577	6.024	13.355	21.485	12.946	2.579	0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	13	13	13	9	11	13	12	13	4	4



DRUET Marion Responsable QSE