

38390 Porcieu-Amblagnieu

Granulats : Grave 0/80 Concassé

Classement GTR 2020 : D31, R21

Classement GTR 2023 : VC2Gi

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 80

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie

Réf.Producteur/Utilisateur


												D/2							
	0.063	0.08	0.25	1	2	4	8	12.5	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	W	VBS
Etendue e	6											20			10				
V.S.S.+U																			
V.S.S.															99				
V.S.I.															89				
V.S.I.-U																			

Partie informative

Résultats de production

du 10/07/23 au 05/09/23

	0.063	0.08	0.25	1	2	4	8	12.5	16	20	31.5	40	50	63	80	100	125	W	VBS
Maximum	4.6	5	6	9	13	18	30	42	51	59	72	89	93	99	99	100		1.6	0.07
Moyenne Xf	3.4	4	6	8	11	16	26	36	43	51	64	75	84	92	94	100	100	1.2	0.06
Minimum	2.8	3	4	6	8	13	21	30	36	44	59	64	76	82	89	100		0.7	0.05
Ecart-type	0.83	0.8	1.1	1.3	1.6	2.1	3.7	4.9	5.5	5.9	4.7	8.6	6.6	6.7	4.3	0.0		0.30	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	2	1	5	5



DRUET Marion Responsable QSE